

Name und Anschrift des Herstellers **KACO new energy GmbH**
 Carl-Zeiss-Straße 1
 74172 Neckarsulm , Deutschland

Produktbezeichnung **Photovoltaik-Netzeinspeise-Wechselrichter**

Typenbezeichnung	Powador 30.0 TL3 - M - INT	Powador 39.0 TL3 - M1
	Powador 30.0 TL3 - XL - INT	Powador 39.0 TL3 - M - INT
	Powador 30.0 TL3 - XL - INT - SPD 1+2	Powador 39.0 TL3 - XL - INT
	Powador 30.0 TL3 - XL - F - INT	Powador 39.0 TL3 - XL - INT - SPD 1+2
	Powador 30.0 TL3 - XL - F - INT - SPD 1+2	Powador 39.0 TL3 - XL - F - INT
	Powador 33.0 TL3 - M - INT	Powador 39.0 TL3 - XL - F - INT - SPD 1+2
	Powador 33.0 TL3 - XL - INT	Powador 40.0 TL3 - M - INT
	Powador 33.0 TL3 - XL - INT - SPD 1+2	Powador 40.0 TL3 - XL - INT
	Powador 33.0 TL3 - XL - F - INT	Powador 40.0 TL3 - XL - INT - SPD 1+2
	Powador 33.0 TL3 - XL - F - INT - SPD 1+2	Powador 40.0 TL3 - XL - F - INT
	Powador 36.0 TL3 - M1	Powador 40.0 TL3 - XL - F - INT - SPD 1+2
	Powador 36.0 TL3 - M - INT	Powador 60.0 TL3 - M - INT
	Powador 36.0 TL3 - XL - INT	Powador 60.0 TL3 - XL - INT
	Powador 36.0 TL3 - XL - INT - SPD 1+2	Powador 60.0 TL3 - XL - INT - SPD 1+2
	Powador 36.0 TL3 - XL - F - INT	Powador 60.0 TL3 - XL - F - INT
Powador 36.0 TL3 - XL - F - INT - SPD 1+2	Powador 60.0 TL3 - XL - F - INT - SPD 1+2	

Für die oben genannten Geräte wird hiermit bestätigt, dass sie den Schutzanforderungen entsprechen, die in der Richtlinie des Rates der Europäischen Union vom 15. Dezember 2004 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EC) und den Niederspannungsrichtlinien (2006/95/EC) festgelegt sind.

Die Geräte entsprechen folgenden Normen:

2006/95/EC

„Richtlinie über elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen“

2004/108/EC

„Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit“

Gerätesicherheit

IEC 62109-1:2010
 IEC 62109-2:2011

Störfestigkeit

EN 61000-6-1:2007
 EN 61000-6-2:2005

Störaussendung

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

Netzrückwirkungen

EN 61000-3-11:2000
 EN 61000-3-12:2011

Die oben genannten Typen werden daher mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.

Bei eigenmächtigen Änderungen an den gelieferten Geräten und/oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung erlischt die Gültigkeit dieser Konformitätserklärung.

Neckarsulm, 09.10.2014
 KACO new energy GmbH



ppa. Matthias Haag
 Mitglied der Geschäftsleitung - Technik / CTO